

云南滇能智慧能源有限公司老庄科风电场 2024 年工作场所职业病危害因素检测
情况公示

报告书名称		云南滇能智慧能源有限公司老庄科风电场 2024 年工作场所职业病危害因素检测报告书			
报告书编号		YZZW2024-JC010			
用 人 单 位 基 本 情况	单位名称	云南滇能智慧能源有限公司老庄科风电场			
	单位简介	老庄科风电场隶属于云南滇能智慧能源有限公司，装机容量 48MW，共安装单机容量 2MW 重庆海装风力发电机组 24 台，通过 2 回 35kV 架空集电线路送至 110kV 升压站的 35kV I 段母线，经 1 台 50MVA 三相有载调压变压器升压至 110kV，通过 110kV 锦老线接入 220kV 锦屏变，长 35.116 公里。			
	地理位置	电场位于云南省文山州丘北县腻脚彝族乡祭羊山村～老庄科村～迷达村一带的台地及山脊上，场址距离腻脚彝族乡约 4 公里，距离丘北县城约 46 公里。			
现 场 调 查 及 检 测 情 况	项目负责人	毕飞，证书编号：YZP(I)20230221			
	报告书编写人	毕飞，证书编号：YZP(I)20230221			
	现场调查人员	毕飞			
	现场检测人员	毕飞、缪勇涛			
	现场检测时间	2024 年 8 月 17 日			
	单位陪同人	李乔宽			
职 业 病 危 害 元 素 检 测	检测的职业病危害因素	噪声、工频电场、工频磁场			
	职业病危害因素检测结果	职业病危害因素	评价指标	检测作业点 / 岗位数	合格点 / 岗位数
		噪声	40 小时等效声级（ $L_{EX,W}$ ）	1	1
		工频电场	8h 工作场所工频电场强度	1	1
			短时间接触强度	40	40
		工频磁场	短时间接触强度	40	40

现场照片





